

*Отдел надзорной деятельности г.Арсеньева*  
*Управления надзорной деятельности и профилактической работы*  
*Главного управления МЧС России по Приморскому краю*  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Арсеньев  
(место составления акта)

« 04 » марта 2016 года  
(дата составления акта)  
12ч.00мин.  
(время составления акта)

**Акт проверки**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 22

По адресу/адресам: г. Арсеньев ул. Ленинская, 8А  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки № 22 от 25.02.2016г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)  
главного (заместителя главного) государственного инспектора г.Арсеньева по пожарному надзору Барсукова Л.С.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  
(детский сад общеразвивающего вида № 12 «Золотой ключик») Арсеньевского городского округа  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 03 » марта 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.00мин.

« 04 » марта 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.00мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 2 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г.Арсеньева  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморскому краю

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки): Коренева Т.В. Т.В. - 29.02.2016г. 15 час. 20 мин.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Гетман Александр Владимирович  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица  
государственный инспектор г. Арсеньева по пожарному надзору  
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Коренева Татьяна Викторовна  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность

заведующий МДОБУ ДС № 12

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.Отсутствует Акт проверки исправности ближайших сетей наружного противопожарного

водопровода (пожарного гидранта). (п. 55 ППР в РФ №390 от 25.04.2012г.). Коренева Т.В.

2. Не на все огнетушители, размещенные на объекте, заведены эксплуатационные паспорта. (п. 47 ППР в РФ №390 от 25.04.2012г. п. 5.34 НПБ 166-97). Коренева Т.В.

3. Места размещения ручных пожарных извещателей не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности. (п. 1 таблица 3 НПБ 160-97). Коренева Т.В.

4. По коридору, в районе спальни младшей группы №5 эксплуатируется электрораспределительная коробка с повреждением (без защитной крышки, исключающей возможность возникновения пожара) (п. 42 ППР в РФ №390 от 25.04.2012г.). Коренева Т.В.

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Протокол № 20; Предписание № 22/1/6 от 04.03.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Гетман А.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Коренева Татьяна Викторовна заведующий МДОБУ ДС№ 12 «Золотой ключик»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 04 " марта 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)